

प्रोफार्मा-अ

मुख्य अग्निशमन अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाला
फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण-पत्र

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद-आजमगढ़
पत्र संख्या-सी0एफ0ओ0-एजेडएच/आ0प्र0-36(स्कूल)/2018 दिनांक- 23/01/2

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक
नूरजहाँ चिल्ड्रेन स्कूल,
दौना, जेहतमन्दपुर, लालगंज,
जनपद-आजमगढ़

विषय:- प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाईड्रोलिक टेस्टिंग के प्रमाणीय के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपके प्रार्थना पत्र दिनांक-20.01.2019


उपरोक्त संदर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में उपलब्ध-05 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्ट हेतु शासनादेश संख्या-1120(1)/आठ, दिनांक-27.12.1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रुपया भारतीय स्टेट बैंक जनपद-आजमगढ़ में चालान संख्या-ANA190000202 दिनांक-22.01.2019 द्वारा जमा कराया र प्राप्ति रसीद प्राप्त होने के उपरान्त 05 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया जिसका विवरण निम्नवत है-

- 1- चेकिंग का दिनांक-22.01.2019
- 2- पूर्व चेकिंग का दिनांक व चेकिंग अधिकारी का नाम-एफ0एफ0एस0ओ0- अशोक दूबे
- 3- संस्थान का विवरण- एस0एस0 कालेज आफ फार्मसी, खोर्समपुर, बेलरु, मुहम्मदपुर, जनपद-आजमगढ़
- 4- संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या- 05 अदद
- 5- परीक्षण किये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या- 05 अदद
- 6- चेक किये गये फायर कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाईड्रोलिक टेस्टिंग का विवरण।

(यह अभिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं है। यह केवल फायर एक्सटिंग्यूशर के कार्यशील होने का प्रमाण-पत्र है।)

क्र0स0	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील/अकार्यशील
1	ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर	06 कि0ग्रा0	05	कार्यशील
2	फायर बकेट	09 लीटर	04	कार्यशील
3	घूम्रपान निषेध बोर्ड	-	01	कार्यशील

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाईड्रोलिक टेस्टिंग उपरोक्तान् प्रमाणित की जाती है। National Building Cod and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention Fire Safety Act/Rules-2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थाएँ वाछनीय होगी। भारतीय मानक के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रतिवर्ष कार्यशीलता/ रिफिलिंग/हाईड्रोलिक टेस्टिंग प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदा भवन प्रबन्धक/भवन स्वामी का होगा।


मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
आजमगढ़